

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и Ачинскому
району
662155, г. Ачинск, Красноярского края, 4 микрорайон Привокзального района, 15
т. 5-03-49, факс 3-89-40 E-mail: ogps5gpn@mchskrsk.ru

Ачинск

“ 01 ” ноября 20 19 г.

15 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 110

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коммунистическая, стр. 38
На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 01.10.2019 №110,
подписанного ВрИО главного государственного инспектора г. Ачинска и Ачинского района по
пожарному надзору Д.А. Михайловым

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №25»

Дата и время проведения проверки:

“ 28 ” октября 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1,0
“ 01 ” ноября 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1,0

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2,0 часа

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Ачинску и Ачинскому району УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 02 октября 2019 года
заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида №25» Длужевская Раиса Григорьевна путем вручения распоряжения о
проведении проверки ✓ *Длужевская*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ачинска и Ачинского района по
пожарному надзору Михайлов Дмитрий Александрович

При проведении проверки присутствовали: заведующий муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №25»
Длужевская Раиса Григорьевна

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов,
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1			

2		
---	--	--

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Нарушений не выявлено нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____



(подпись проверяющего)

[Handwritten signature]

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку
 Государственный инспектор
 г. Ачинска и Ачинского района
 по пожарному надзору



Д.А.Михайлов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
 Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №25» Длужевская Раиса Григорьевна

“ 01 ” ноября 20 19 г.

[Handwritten signature]

(подпись)

Телефон доверия:

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19